



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-DE.MB06.B.00065/19

Серия **RU** № **0176252**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономная некоммерческая организация по сертификации лифтов и эскалаторов «Центр-эксперт». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 121359, Москва, улица Маршала Тимошенко 17, корпус 2. Телефон: +74955806761; факс: +74955806760, e-mail: ce@anosle.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MB06, зарегистрирован Федеральной службой по аккредитации 30.11.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕА ЛИФТ». ОГРН: 1123256009326, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области дата регистрации 14.05.2012. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Россия, 241022, Брянск, улица Воровского 6, офис 6. Телефон: +74832321132, факс: +74832321132. E-mail: info@ctapr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Hans & Jos. Kronenberg GmbH. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Kurt-Schumacher Strasse 1, D-51427, Bergisch Gladbach, Германия. Телефон: +4922042070, факс: +49220466000. E-mail: info@kronenberg-gmbh.de

ПРОДУКЦИЯ Замки дверей шахты, модели DL (исполнения DLF1, DLF1/7, DLF2, DLF1MO; DL1, DL1/6, DL2, DL1MO); EL (исполнения ELF1; EL1) (приложение № 1 бланк № 0684679)
Изготовлены по EN 81-20:2014, EN 81-50:2014
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. N 824.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № МБ18.08-19-14СИ1 от 14.08.2019, № МБ18.08-19-14СИ2 от 14.08.2019, № МБ18.08-19-14СИ3 от 14.08.2019 выполненных Испытательным центром ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21MB18 от 29.12.2015. Акта о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-443/АП от 11.07.2019

техническое описание замков двери шахты и сборочные чертежи замков. Схема подтверждения соответствия 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения до 10 лет в закрытом помещении при температуре от минус 10 до 50 °С, влажности до 55% при 20 °С. Срок службы 30 лет. Маркировка продукции знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 15.07.2011 № 711. ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» п. 5.3.9.1. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.08.2019 **ПО** 20.08.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Васильев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

Епифанов Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-DE.M506.B.00065/19

Серия **RU** № **0684679**

Замок двери шахты, модель	DL (исполнения DLF1, DLF1/7, DLF2, DLF1MO; DL1, DL1/6, DL2, DL1MO); EL (исполнения ELF1; EL1)	
Тип	Пружинный	
Область применения	Для распашных дверей шахты лифта	
Вид тока	Переменный (AC)	Постоянный (DC)
Значение номинального напряжения, В	230	200
Значение номинального тока, А	2,0	2,0

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Васильев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)

Епифанов Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)